

Dotyczy postępowania przetargowego pn: "Wymiana wyeksploatowanych kotłów olejowych wraz z niezbędnymi przeróbkami instalacji sanitarnych, elektrycznych i budowlanych dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze"

Postępowanie nr [DPS.OB.323.1.2019.KZ](#)

Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ

1. Brak miejsca na 2 kominy fi 160 dla projektowanych kotłów. Proszę o rozwiązanie projektowe umożliwiające ich zamontowanie;

- Na podstawie dokumentacji archiwalnej Projektu technologii kotłowni wykonanego przez Pracownię Autorską "Architekton" Sp. z o.o. Piła z 1993 ustalono, że kanał spalinowy ma wymiary 70x25cm, w związku z tym aktualna dokumentacja projektowa przewiduje montaż przewodów spalinowych 2x Dn160 po uprzednim demontażu istniejących przewodów spalinowych.

2. Proszę o uszczegółowienie elementu „włazu do pomieszczenia magazynu olejowego EI120”. Proszę o projekt „szkic” uwzględniający z jakich materiałów ma być wykonanie i potwierdzenie, że tych włazów ma być 3 szt. o wymiarach 3,5 x 2m, tak jak jest w zestawieniu materiałów pkt. 44

- Należy wykonać 1 właz 2-skrzydłowy o wym. 3,5x2,0m ze stali wysokogatunkowej, kwasoodpornej, w wersji ognioodporności REI 120, szczelny z zamkiem zamykającym w stropie magazynu oleju