

Dotyczy postępowania przetargowego pn: "Wymiana wyeksploatowanych kotłów olejowych wraz z niezbędnymi przeróbkami instalacji sanitarnych, elektrycznych i budowlanych dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze"

Postępowanie nr [DPS.OB.323.1.2019.KZ](#)

Wyjaśnienie nr 3 treści SIWZ

1. Ze względu na obecność Pensjonariuszy, proszę o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający w związku z wykonywaniem w/w/ prac przewiduje przerwy w dostawie ciepła do budynku, jeżeli tak to w jakich godzinach?

- Zamawiający nie przewiduje przerw w dostawie ciepła do budynku. Prace należy prowadzić tak, aby pozostawić sprawny minimum jeden kocioł.