

Dotyczy postępowania przetargowego pn: "Wymiana wyeksploatowanych kotłów olejowych wraz z niezbędnymi przeróbkami instalacji sanitarnych, elektrycznych i budowlanych dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze"

Postępowanie nr [DPS.OB.323.1.2019.KZ](#)

Wyjaśnienie nr 4 treści SIWZ

Pytanie: W związku z zamiarem złożenia oferty na w/w przetarg, zwracam się o zamieszczenie na stronie internetowej szczegółowego rysunku „włazu zamykającego” z uwagi na to, że włazy te mogą być wykonywane systemem warsztatowym „zakład rzemieślniczy”, który nie posiada deklaracji / certyfikatu wyrobu klap EI120. Proszę o dokładne sprecyzowanie kto może być Wykonawcą / Producentem takich włazów, który wyda deklarację zgodności i odporności EI 120

Wyjaśnienie: Zamawiający uznaje za bezzasadne umieszczenie szczegółowego rysunku „włazu zamykającego” oraz uznaje za poprawne podanie tylko niezbędnych parametrów technicznych takich jak 2-skrzydłowy o wym. 3,5x2,0m ze stali wysokogatunkowej, kwasoodpornej, w wersji ognioodporności REI 120, szczelny z zamkiem zamykającym w stropie magazynu oleju. Zamawiający uzna taki produkt, który posiadać będzie deklarację zgodności i odporności EI 120 lub inny dokument równoważny