

**Dotyczy postępowania przetargowego pn: "Wymiana wyeksploatowanych kotłów olejowych wraz z niezbędnymi przeróbkami instalacji sanitarnych, elektrycznych i budowlanych dla Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze"**

Postępowanie nr [DPS.OB.323.1.2019.KZ](#)

**Wyjaśnienie nr 5 treści SIWZ**

1. Rysunek techniczny włazu uwzględniający:

- dokładną szerokość
- dokładną długość
- dokładną głębokość
- Ilość zawiasów
- Podział symetryczny czy asymetryczny
- Jakość materiału z określeniem ewentualnych dostawców / producentów

**Wyjaśnienie: Zamawiający uznaje za bezzasadne umieszczenie szczegółowego rysunku „włazu zamykającego” oraz uznaje za poprawne podanie tylko niezbędnych parametrów technicznych takich jak 2-skrzydłowy o wym. 3,5x2,0m ze stali wysokogatunkowej, kwasoodpornej, w wersji ognioodporności REI 120, szczelny z zamkiem zamykającym w stropie magazynu oleju. Ewentualne rysunki branżowe, wykonawcze ciężą na Zleceniobiorcy.**

2. W wyjaśnieniu nr 2 pkt. 1 Zamawiający powołuje się na projekt z 1993 roku, a więc z ćwierć wieku temu, od tego czasu mogły nastąpić daleko idące zmiany. Proszę o załączenie do SIWZ opinii kominiarskiej przed wykonaniem, która wskazałaby jednoznacznie o możliwości montażu 2 wkładów kominowych fi 160 w jednym przewodzie kominowym.

**Wyjaśnienie: Zamawiający uznaje, że wyjaśnienia nr 2 pkt. 1 za wystarczające.**

3. Proszę o dokładne doprecyzowanie naczynia zbiorczego Reflex o poj. 640 dm<sup>3</sup>, ponieważ takie nie występują w ofercie Reflex

**Wyjaśnienie: Zamawiający uznaje, że poj. 640 dm<sup>3</sup> naczynia zbiorczego jest pojemnością minimalną.**

Informacja ogólna

**Zamawiający informuje, że zawarte dokumentacji nazwy własne urządzeń mają charakter poglądowy. Zamawiający uzna za równoważne urządzenia / materiały, które przedstawiają przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ oraz posiadają stosowne atesty, aprobaty oraz deklaracje.**